

Brandveilige kabel nodig?

ARTIKEL 104 AREI

DE JUISTE KABEL IN EEN OOGOPSLAG OP DE CEBEO E-SHOP!




F1

ENKELVOUDIGE PLAATSING



F2

PLAATSING IN BUNDEL



LOW SMOKE ZERO HALOGEN

VOLDOEN AAN NORM SMOKE ACIDITY (SA) EN SMOKE DENSITY (SD)



FUNCTIEBEHOUD

VOLDOEN AAN NORM FIRE RESISTANCE (FR2) - AANDUIDING DUUR IN UREN



cebeo

Dit is het overzicht bij de toepassing van het gewijzigde artikel 104 van het AREI

Klassificatie van de lokalen volgens art. 101 van het AREI (door de exploitant te bepalen)	Kenmerken van de elektrische leidingen volgens art. 104.01 a) van het AREI	Toepassingswijze	LOGO
BE1 + CA1 + CB1	F1 of gelijkwaardig OF F2 of gelijkwaardig	Enkelvoudig gelegd In bundel gelegd	 
BE2 OF BE3 OF CA2 OF CB2	F2 of gelijkwaardig	BEIDE	
BD2 OF BD3 OF BD4	SA en SD of gelijkwaardig EN F1 of gelijkwaardig OF F2 of gelijkwaardig	BEIDE Enkelvoudig gelegd In bundel gelegd	  
VITALE STROOMBANEN	FR2 met functiebehoud van RF 1h	Toebehoren MET zelfde functiebehoud	
VITALE STROOMBANEN	Bijkomende wetgevingen zoals de Basisnormen, de regionale en lokale decreten, de Ziekenhuiswet eisen soms een langer functiebehoud. RF 1h30 RF 2h	Toebehoren MET zelfde functiebehoud	 